

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «Бродовская СОШ»

 M. A. Соколова

«29» августа 2016 г.



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»

№ 1

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бродовская средняя общеобразовательная школа»
Полное юридическое наименование объекта

623462, Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 3, тел. 8(3439)310-934, e-mail 123101@list.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Вид деятельности образование

2. Форма собственности муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

3. Размещение объекта 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 3

Отдельно стоящее здание 3 этажей; (встроенное; пристроенное; 2 этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1969;

кадастровый номер участка 66:12:5301004:247; номер БТИ здания 5617/01/28-00;

4. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 640 человек

5. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	удовлетвор.	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	не соответ.	расширить
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К		
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К		
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К		
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	соотв.	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соотв.	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	соотв.	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К		
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	отсутств.	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	соотв.	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	отсутств.	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	отсутств.	
	Бордюрный пандус на пересечении	наличие	-	-	для всех		

	основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна				категорий		
2.	Лестницы наружные					отсутств.	
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К		
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К		
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К		
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К		
	Однаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К		
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К		
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	C, M		
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	K, O, M		
3.	Пандусы наружные					отсутств.	
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	K, O, M		
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	K, O, M		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	K, O, M		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	K, O, M		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	K, O, M		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	K, O, M		
	Бортики по продольным краям маршней пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	K, O, M		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	K, O, M		

	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
4	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С		
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С		
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С		
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С		
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С		
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К		
5	Тактильная предупреждающая информация					Отсут.	
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С		
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С		
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или	0,8	м	С		

		0,6 м, на расстоянии					
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С		
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С		
6	Информационные указатели					Отсут.	
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий		
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К		
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С		

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автостоянки					отсутств.	
	Удаленность от входа,	не далее	50	м	К		

	приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях						
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К		
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К			
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К			
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К		
	Площадки для остановки	от входов в общественные здания	100	м	К		

	специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	не далее					
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К		
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К		
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К		

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения (крыльца)	наличие	-	-	для всех категорий	Ступени не сплошные, не ровные, с шероховатой поверхностью, ребро без закругления	Реконструкция крыльца
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	нет	Восстановление водоотвода
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	удовлетвор.	Капитальный ремонт всего крыльца
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Нет	установить
	Ударопрочный материал прозрачных	наличие	-	-	для всех	нет	установить

	ограждений				категорий		
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	O, C	нет	установить
2	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	0,28	Реконструкция
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0,17	Реконструкция
	Однаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеются, но не соответствуют	Реконструкция, согласно нормативам
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	Покрасить
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	нет	Установить
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	нет	Установить
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет	Установить
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	K, O, M	нет	Установить
3.	Пандус наружный					отсутствует	Установить новый пандус со сплошным покрытием и поручнями
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	K, O, M		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	K, O, M		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	K, O, M		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	K, O, M		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	K, O, M		
	Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м	K, O, M		

	маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей						
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
4	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К		
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К		
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К		
5	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	1,29	-
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,06	индивидуальное решение
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	нет	общить
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	Нет	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном	не менее	1,5	м	К	1,85-1,9	-

	направлении						
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	1,85-1,9	-
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	0,75	-
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	0,75	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	2,2	-
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	1,9	-
2	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	1,38	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	0,6	-
3	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	нет	индивидуальное решение
4	Лифты					отсутств.	индивидуальное решение
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К		
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К		
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К		
	Световая и звуковая	наличие	-	-	К		

	информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках						
5	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	0,31	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	0,13	-
	Однаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соотв.	-
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соотв.	-
	Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Соотв.	-
	Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Соотв.	-
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	нет	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Отсут.	Установить
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Отсут.	Установить
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	Отсут.	Установить
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Отсут.	Установить
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	с	Отсут.	Установить
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами	на расстоянии	0,6	м	с	Отсут.	Установить

	на лестницы						
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Отсут.	окрасить
6	Пандусы					Отсут.	Установить
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М		
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М		
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М		
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М		
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М		
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М		
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М		
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С		
7	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	1,29	-
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	0,06	Индивидуальное решение
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	0,93	-
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	имеется	-
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	отсут.	

	от поверхности пешеходного пути						
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	имеется	-
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	имеется	-
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	не прим.	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	соотв.	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	соотв.	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	отсут.	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	отсут.	

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Санузлы					отсут.	установить при индивидуальном решении
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабинки, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	K, O		
	Ширина универсальной кабинки уборной общего пользования	не менее	1,65	M	K, O		
	Глубина универсальной кабинки уборной общего пользования	не менее	1,8	M	K, O		
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	K		
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	K, O		
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	K, O		
2	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабинки с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	K		
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	K		
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	M	K		
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	M	K		
3	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	M	K		
4	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	M	K		

	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К		
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К		
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К		
5	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О		
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О		
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О		

6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	

	путями эвакуации остальной части зрителей						
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	отсут.	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г		
2	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г		
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в залном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г		
3	Ширина эвакуационных путей						
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К		
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К		
	Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К		
	Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К		
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К		

	Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	отсут.	
4	Время эвакуации						
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г		
5	Пожаробезопасные зоны						
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находится в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г		
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г		
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	
6	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух	наличие	-	-	К, О, С, Г		

	распределенных выходов, приспособленных для прохода МГН						
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г		
7	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется, кроме световой	установить
8	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	имеется, кроме световой	установить
	Пожарные извещатели						
9	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г		

7. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	

	функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.						
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	
2	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	отсут.	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	отсут.	
3	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г		
4	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсут.	

	извещателя в дежурную комнату						
5	Рельефные информирующие обозначения						
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	с	отсут.	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	с	отсут.	
6	Тактильная предупреждающая информация						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	с	отсут.	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	с		
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	с		
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	с		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	с		
	Тактильные указатели с рифами, расположеннымными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	с		

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	K, O, C		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	K, O, C		
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	K		
2	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	K, O, C, Г		
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	K, O, C, Г		
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	K, O, C, Г		
3	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания	на высоте от пола не более	1,1	м	K, O, C		

	и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	0,85 0,4				
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	K, O, C		
4	Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	наличие	-	-	K, O, C, Г		
5	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	K, O, C, Г	не прим.	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

1. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарату (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
1	2	3		4	5	6
1.	Пешеходные пути	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
2.	Автостоянки	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
3.	Входная группа	не доступно	доступно	доступно условно	доступно	нет
4.	Пути движения в зданиях или сооружениях	не доступно	доступно условно	доступно условно	доступно условно	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не доступно	доступно условно	доступно условно	доступно условно	нет
6.	Пожарная безопасность	не доступно	доступно условно	доступно условно	доступно условно	нет
7.	Средства информации и ориентирования	не доступно	доступно	доступно условно	доступно частично	доступно частично
8.	Безопасность и удобство использования	не доступно	доступно	доступно условно	доступно условно	доступно условно