

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

Предписания № 2 / 1 / 1

по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности

Директору Муниципального автономного образовательного

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

учреждения «Бродовская средняя общеобразовательная школа»

Соколовой Марине Алексеевне

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с « 19 » января 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. « 04 » февраля 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. « 12 » февраля 2015 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка начальником ОНД г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа майором внутренней службы Аверинским Василием Валерьевичем здания и помещений МАОУ «Бродовская СОШ» расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 3 совместно с директором Соколовой Мариной Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- На первом этаже здания школы ширина дверного проема ведущего в лестничную клетку в свету составляет 76 см.	(ФЗ -123 от 22.07.2008 г. ст. 4; СП 1.13130-2009 п. 4.2.5);	01.03.2016	
2	По техническому паспорту из помещения № 30 (спортзал) отсутствует второй эвакуационный выход	(ФЗ -123 от 22.07.2008 г. ст. 4; СНиП 2.08.02-89* п. 2.22; СНиП 21-01-97* п. 6.12;)	01.03.2016	
3	Двери в проемах стен, ведущие в переход между зданием школы и пристроем не выполнены противопожарными 2-го типа	(ФЗ -123 от 22.07.2008 г. ст. 4; СНиП 2.08.02.89* п. 1.15*)	01.03.2016	
4	Допускается нарушение огнезащитного слоя краски на косоурах лестничного марша	(ППР в РФ п. 21)	01.03.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
- в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа

Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ ” 20 г.

Предписание для исполнения получил:

РСУ

(подпись)

“ 12 ” февраля 20 15 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Директор Каменов В.В.

(должность, фамилия, инициалы)